

Fecha: **02/03/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.96	47.14	191,658.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,774			
(MMPC std)*	239			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.08	21.54
Cámara de Válvulas XV 10003	46.13	22.25
Cámara de Válvulas XV 10008	45.57	25.27
Trampa de Recepción	45.60	26.31

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.52	18.62	18,565
ERP Maquinarias (19/10)	18.62	9.50	
ERP Maquinarias (19/5)	18.62	3.90	
ERP El Agustino (50/10)	45.61	8.97	4,012
ERP Carretera Central (50/10)	45.67	8.75	
ERP Gambetta (50/10)	45.59	9.56	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.56	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.91	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.67	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.50	4.16	
ERP Surco (50/5)	46.38	3.97	
ERP Surco (50/10)	46.11	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)	45.53	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.42	9.25	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.17	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.99	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.69	27.30	57,844
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,855			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.39	56.53			
ERM Edegel			45.54	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.64	0.76			
ERM Edegel 2			45.56	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		259			
(MMPC std)*		9			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.62	0.39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	C. Huamán
--------	-----------

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN