REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/03/2014** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.31	47.04	305,297.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,858			
(MMPC std)*	313			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.93	14.77
Cámara de Válvulas XV 10003	45.55	21.41
Cámara de Válvulas XV 10008	44.02	24.78
Trampa de Recepción	43.63	26.00

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.80	18.56	19,193
ERP Maquinarias (19/10)	18.56	9.02	
ERP Maquinarias (19/5)	18.56	3.77	
ERP El Agustino (50/10)	44.28	8.95	4,663
ERP Carretera Central (50/10)	44.66	8.68	
ERP Gambetta (50/10)	43.59	9.50	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.50	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.78	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.89	4.20	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	9.02	4.11	
ERP Surco (50/5)	45.61	4.05	
ERP Surco (50/10)	45.32	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)	44.28	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	45.87	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.74	4.00	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	8.95	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.17	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.88	27.20	86,516
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,004			
(MMPC std)*		71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	138.97			

ERM Edegel			44.08	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.64	0.76			

ERM Edegel 2			44.12	24.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		489			
(MMPC std)*		17			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Firma
Nombre J.López

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN