


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 22/03/2014      Hora: 06:00</div></div></div>					
1. CITY GATE					
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate			85.41	46.99	296,869.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,196			
(MMPC std)*		289			
2. GASODUCTO TRONCAL					
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento			46.89	18.74	
Cámara de Válvulas XV 10003			45.56	21.31	
Cámara de Válvulas XV 10008			44.54	24.60	
Trampa de Recepción			44.28	26.15	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)			44.29	18.57	15,568
ERP Maquinarias (19/10)			18.57	9.08	
ERP Maquinarias (19/5)			18.57	3.78	
ERP El Agustino (50/10)			44.50	8.96	4,603
ERP Carretera Central (50/10)			44.82	8.59	
ERP Gambetta (50/10)			44.24	9.53	
ERP Gambetta (10/5) [1]			9.53	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)			46.72	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)			44.37	4.19	
ERP Omicrón (10/5) [2]			9.08	4.11	
ERP Surco (50/5)			45.67	3.96	
ERP Surco (50/10)			45.38	9.24	
ERP R. Prialé (50/10)			44.47	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)			45.87	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/5)			42.98	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]			8.96	3.92	
ERP La Victoria (50/19)			45.24	17.97	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.30	27.23	61,355
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,661			
(MMPC std)*		59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	68.22			
ERM Edegel			44.33	29.56	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.76			
ERM Edegel 2			44.37	24.21	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.46	0.46			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>NombreE. Hidalgo</div>			
F-OPE-007_V3      Fecha de Vigencia:15/08/2013      Página 1 de 1					

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN