

Fecha: **10/03/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.41	47.06	283,300.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,569			
(MMPC std)*	267			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.97	14.84
Cámara de Válvulas XV 10003	45.71	21.78
Cámara de Válvulas XV 10008	44.45	25.06
Trampa de Recepción	44.37	26.05

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.43	18.58	13,564
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	9.40	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.78	
ERP El Agustino (50/10)	44.63	8.97	3,674
ERP Carretera Central (50/10)	45.00	8.77	
ERP Gambetta (50/10)	44.34	9.58	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.58	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.80	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.49	4.22	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.40	4.18	
ERP Surco (50/5)	45.81	4.05	
ERP Surco (50/10)	45.52	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)	44.61	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.02	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.08	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.38	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.21	27.18	68,744
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,849			
(MMPC std)*		65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	83.62			
ERM Edegel			44.41	29.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.76			
ERM Edegel 2			44.42	23.19	25791.24
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		317			
(MMPC std)*		11			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	137.67	0.39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN