

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **10/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.94	48.32	278,753.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,064		
(MMPC std)*		285		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.27	28.15
Cámara de Válvulas XV 10003		47.13	23.78
Cámara de Válvulas XV 10008		45.60	25.97
Trampa de Recepción [1]		45.45	26.69

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.41	18.45	22,102
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.66	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	4.44	
ERP El Agustino (50/10)		45.77	9.01	6,271
ERP Carretera Central (50/10)		46.21	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		45.40	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.33	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.12	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.55	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.66	4.37	
ERP Surco (50/5)		47.15	4.08	
ERP Surco (50/10)		46.85	9.01	
ERP R. Prialé (50/10)		45.78	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		47.42	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.29	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.67	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.23	27.01	69,951
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,804		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	84.20		
ERM Edegel		45.63	29.82	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.44		
ERM Edegel 2		45.66	25.06	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		211		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.07		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1