

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 12/03/2015

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.78	48.28	149,814.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,191			
(MMPC std)*	325			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.25	27.01
Cámara de Válvulas XV 10003		46.83	22.59
Cámara de Válvulas XV 10008		45.24	25.75
Trampa de Recepción [1]		45.15	26.69

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.05	18.42	22,990
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.75	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.44	9.05	5,916
ERP Carretera Central (50/10)		45.93	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		45.11	9.38	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.38	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.07	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.21	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.75	4.30	
ERP Surco (50/5)		46.86	4.07	
ERP Surco (50/10)		46.57	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		45.47	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		47.15	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.93	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.39	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.20	27.04	59,244
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,850			
(MMPC std)*	65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	59.82		
ERM Edegel		45.26	28.34	15,799
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	290			
(MMPC std)*	10			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.26	130.17		
ERM Edegel 2		45.29	25.03	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	222			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J. Talavera