

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **17/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.91	48.40	126,142.24
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,008			
(MMPC std)*	248			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.38	27.16
Cámara de Válvulas XV 10003		47.27	22.06
Cámara de Válvulas XV 10008		46.43	26.17
Trampa de Recepción [1]		46.37	26.62

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.27	18.44	21,849
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.50	9.05	5,676
ERP Carretera Central (50/10)		46.70	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		46.39	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.20	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.41	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.70	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.48	4.08	
ERP Surco (50/10)		47.19	8.98	
ERP R. Priale (50/10)		46.45	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		47.57	9.01	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.07	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		47.05	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.42	27.06	58,087
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,548			
(MMPC std)*	55			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	56.50		
ERM Edegel		46.43	29.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.32	0.44		
ERM Edegel 2		46.47	25.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre L. Guillen

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN