

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **13/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		85.94	48.14	147,693.53
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,582			
(MMPC std)*	338			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.12	17.15
Cámara de Válvulas XV 10003		46.61	22.77
Cámara de Válvulas XV 10008		44.54	25.46
Trampa de Recepción [1]		44.23	26.32

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.29	18.45	20,875
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.80	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		44.85	9.01	6,043
ERP Carretera Central (50/10)		45.52	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		44.21	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.96	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.38	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.80	4.38	
ERP Surco (50/5)		46.58	4.08	
ERP Surco (50/10)		46.27	8.95	
ERP R. Prialé (50/10)		44.93	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.93	9.01	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.29	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.09	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.81	27.01	76,872
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,942			
(MMPC std)*	69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	104.81		
ERM Edegel		44.60	29.88	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	418			
(MMPC std)*	15			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.47		
ERM Edegel 2		44.61	23.54	25,078
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	303			
(MMPC std)*	11			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN