

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.60	48.29	221,683.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,698			
(MMPC std)*	272			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.27	27.69
Cámara de Válvulas XV 10003		47.30	23.13
Cámara de Válvulas XV 10008		46.49	26.30
Trampa de Recepción [1]		46.51	27.06

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.36	18.51	20,147
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	8.56	
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.51	9.04	6,066
ERP Carretera Central (50/10)		46.71	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		46.56	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.12	3.00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.52	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.56	4.35	
ERP Surco (50/5)		47.48	4.07	
ERP Surco (50/10)		47.19	8.92	
ERP R. Prialé (50/10)		46.45	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		47.59	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.11	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.04	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.62	27.05	57,791
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,604		
(MMPC std)*		57		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	55.58		
ERM Edegel		46.47	29.53	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.32	0.50		
ERM Edegel 2		46.50	24.56	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		102		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **E. Hidalgo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1