

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **29/03/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.59	48.54	114,570.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,007			
(MMPC std)*	247			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.53	29.36
Cámara de Válvulas XV 10003		47.50	22.84
Cámara de Válvulas XV 10008		47.07	26.65
Trampa de Recepción [1]		47.27	27.17

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.06	18.50	20,627
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		47.04	9.09	5,598
ERP Carretera Central (50/10)		47.15	8.46	
ERP Gambetta (50/10)		47.24	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.40	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.24	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.00	4.40	
ERP Surco (50/5)		47.78	4.10	
ERP Surco (50/10)		47.51	9.11	
ERP R. Prialé (50/10)		46.97	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)		47.78	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.65	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.39	17.89	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.77	27.08	33,751
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,285			
(MMPC std)*	45			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.00	CD (mbar) 17.96		
ERM Edegel		47.00	29.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.26	B (mbar) 0.47		
ERM Edegel 2		47.04	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 2.11	B (mbar) 0.11		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

J. Talavera

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN