

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **31/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.75	48.45	105,654.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,704			
(MMPC std)*	272			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.44	20.98
Cámara de Válvulas XV 10003		47.20	21.85
Cámara de Válvulas XV 10008		45.96	26.63
Trampa de Recepción [1]		45.93	27.04

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.89	18.53	18,559
ERP Maquinarias (19/10)		18.53	8.69	
ERP Maquinarias (19/5)		18.53	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		46.09	9.02	6,104
ERP Carretera Central (50/10)		46.49	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		45.89	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.29	3.05	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.00	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.69	4.37	
ERP Surco (50/5)		47.31	3.75	
ERP Surco (50/10)		47.02	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		46.08	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		47.51	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.62	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.86	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.01	27.06	57,944
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,203			
(MMPC std)*	42			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	57.00		
ERM Edegel		45.96	29.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.26	0.47		
ERM Edegel 2		45.99	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.07		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

Fecha de Vigencia: 15/08/2013