

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **22/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.01	48.40	122,335.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,072			
(MMPC std)*	250			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.38	27.66
Cámara de Válvulas XV 10003		47.34	23.41
Cámara de Válvulas XV 10008		46.71	26.20
Trampa de Recepción [1]		46.72	26.81

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.60	18.57	18,587
ERP Maquinarias (19/10)		18.57	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)		18.57	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.74	9.10	5,137
ERP Carretera Central (50/10)		46.89	8.48	
ERP Gambetta (50/10)		46.74	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.23	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.75	4.27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.98	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.59	4.13	
ERP Surco (50/10)		47.31	9.18	
ERP R. Prialé (50/10)		46.70	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		47.63	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.33	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.18	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.80	27.05	58,413
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,524			
(MMPC std)*	54			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	56.20		
ERM Edegel		46.69	29.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.44		
ERM Edegel 2		46.72	24.76	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.07		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **W. Lévano**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN