

	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN		
Fecha: 02/03/2015 Hora: 06:00			
1. CITY GATE			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		98.52	48.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			220,538.88
(MMPC std)*			
2. GASODUCTO TRONCAL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.33	28.15
Cámara de Válvulas XV 10003		47.28	24.15
Cámara de Válvulas XV 10008		46.63	26.22
Trampa de Recepción [1]		46.63	26.62
[1] Temperatura máxima del día anterior.			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERP Maquinarias (50/19)		46.59	18.52
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.22
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.77
ERP El Agustino (50/10)		46.68	9.05
ERP Carretera Central (50/10)		46.77	8.49
ERP Gambetta (50/10)		46.64	9.47
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.04
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.20	3.00
ERP Funcaí (ERM Corp. Cerámica 02)		46.70	4.28
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.22	4.38
ERP Surco (50/5)		47.53	4.04
ERP Surco (50/10)		47.25	9.21
ERP R. Prialé (50/10)		46.61	9.13
ERP Pachacútec (50/10)		47.57	9.06
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.25	3.99
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.96
ERP La Victoria (50/19)		47.12	18.01
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERM Etevensa		45.72	27.05
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			58,347
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)
		0.00	55.94
ERM Edegel		46.61	29.57
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0.00
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)
		0.26	0.44
ERM Edegel 2		46.64	25.57
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0.00
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)
		2.03	0.00
5. EVENTOS OPERATIVOS			
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:	
F-OPE-007_V3		Nombre E. Hidalgo	
		Fecha de Vigencia:15/08/2013	
Página 1 de 1			

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN