

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **30/03/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.45	48.43	82,462.97
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,495			
(MMPC std)*	194			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.44	20.04
Cámara de Válvulas XV 10003		47.44	22.94
Cámara de Válvulas XV 10008		46.98	26.90
Trampa de Recepción [1]		47.19	27.15

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.99	18.50	18,852
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		46.96	9.10	5,067
ERP Carretera Central (50/10)		47.06	8.48	
ERP Gambetta (50/10)		47.19	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.30	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.15	4.27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.72	4.08	
ERP Surco (50/10)		47.44	9.17	
ERP R. Prialé (50/10)		46.87	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		47.72	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.55	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.32	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.69	27.09	33,642
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	834			
(MMPC std)*	29			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	17.93		
ERM Edegel		46.91	29.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.23	0.41		
ERM Edegel 2		46.95	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.07		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre L.Guillen

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN