

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **23/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.57	48.40	104,637.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,043			
(MMPC std)*	213			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.38	29.84
Cámara de Válvulas XV 10003		47.36	23.84
Cámara de Válvulas XV 10008		46.79	26.48
Trampa de Recepción [1]		46.80	26.90

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.70	18.51	18,167
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.80	9.06	5,071
ERP Carretera Central (50/10)		46.90	8.45	
ERP Gambetta (50/10)		46.80	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.22	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.83	4.25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.62	4.02	
ERP Surco (50/10)		47.35	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		46.76	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.64	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.40	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.22	17.91	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.87	27.05	58,410
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,621			
(MMPC std)*	57			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	56.44		
ERM Edegel		46.76	29.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.32	0.47		
ERM Edegel 2		46.79	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J.López**

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

F-OPE-007_V3

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN