

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **09/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.82	48.42	258,088.53
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,465		
(MMPC std)*		228		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.39	29.71
Cámara de Válvulas XV 10003		47.24	23.87
Cámara de Válvulas XV 10008		46.28	26.23
Trampa de Recepción [1]		46.31	26.49

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.23	18.46	18,758
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.36	9.03	5,452
ERP Carretera Central (50/10)		46.59	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		46.29	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.25	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.34	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.42	4.14	
ERP Surco (50/10)		47.13	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)		46.34	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.54	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.90	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.99	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.41	27.06	58,150
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,377		
(MMPC std)*		49		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	56.47		
ERM Edegel		46.24	29.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.41		
ERM Edegel 2		46.27	25.01	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		85		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **W. Torres**

F-0PE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN