

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **15/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.70	48.24	240,829.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,497			
(MMPC std)*	300			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.22	22.03
Cámara de Válvulas XV 10003		47.15	22.12
Cámara de Válvulas XV 10008		46.47	25.78
Trampa de Recepción [1]		46.47	26.84

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.40	18.59	17,770
ERP Maquinarias (19/10)		18.59	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)		18.59	4.34	
ERP El Agustino (50/10)		46.51	9.08	4,886
ERP Carretera Central (50/10)		46.65	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		46.46	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.09	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.52	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.05	4.34	
ERP Surco (50/5)		47.39	4.10	
ERP Surco (50/10)		47.11	9.17	
ERP R. Priale (50/10)		46.46	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)		47.44	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.07	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.97	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.53	27.07	58,168
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,840			
(MMPC std)*	65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	55.91		
ERM Edegel		46.44	29.63	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.44		
ERM Edegel 2		46.48	26.32	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	176			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **E. Hidalgo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN