

# REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **26/03/2015** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.56	48.29	276,274.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,089		
(MMPC std)*		250		

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.26	30.37
Cámara de Válvulas XV 10003		47.07	23.57
Cámara de Válvulas XV 10008		46.13	26.32
Trampa de Recepción [1]		46.05	26.75

[1] Temperatura máxima del día anterior.

## 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.98	18.50	19,673
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	8.58	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.22	9.05	5,926
ERP Carretera Central (50/10)		46.47	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		46.09	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.07	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.11	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.58	4.29	
ERP Surco (50/5)		47.24	4.05	
ERP Surco (50/10)		46.96	8.91	
ERP R. Prialé (50/10)		46.17	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		47.37	9.01	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.79	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.81	17.87	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

## 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		45.09	27.06	57,987
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,741		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	57.03	
<b>ERM Edegel</b>		46.15	29.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.29	0.44	
<b>ERM Edegel 2</b>		46.19	25.05	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		187		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		2.15	0.07	

## 5. EVENTOS OPERATIVOS


Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma  
Nombre **W. Torres**

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

F-OPE-007\_V3

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN