

# REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **27/03/2015** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.08	48.37	294,046.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,913			
(MMPC std)*	279			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.36	30.09
Cámara de Válvulas XV 10003		47.07	23.38
Cámara de Válvulas XV 10008		45.81	26.28
Trampa de Recepción [1]		45.73	27.11

[1] Temperatura máxima del día anterior.

## 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.65	18.48	20,456
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.58	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	4.42	
ERP El Agustino (50/10)		45.96	9.09	5,128
ERP Carretera Central (50/10)		46.35	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		45.76	9.38	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.38	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.17	2.98	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.80	4.32	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.58	4.31	
ERP Surco (50/5)		47.18	4.07	
ERP Surco (50/10)		46.89	8.90	
ERP R. Prialé (50/10)		45.94	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)		47.39	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.47	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.73	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

## 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.77	27.07	58,048
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,602			
(MMPC std)*	57			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	57.03		
<b>ERM Edegel</b>		45.81	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.44		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.85	24.89	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.03		

## 5. EVENTOS OPERATIVOS


**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Firma

E. Hidalgo

Nombre

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN