

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **21/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.27	48.41	120,344.64
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,460			
(MMPC std)*	299			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.37	27.23
Cámara de Válvulas XV 10003		47.90	23.15
Cámara de Válvulas XV 10008		46.56	25.90
Trampa de Recepción [1]		46.54	26.67

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.43	18.50	19,407
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	8.78	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		46.58	9.06	6,066
ERP Carretera Central (50/10)		46.76	8.51	
ERP Gambetta (50/10)		46.50	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.21	2.99	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.59	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.78	4.33	
ERP Surco (50/5)		47.51	4.03	
ERP Surco (50/10)		47.23	9.04	
ERP R. Prialé (50/10)		46.53	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		47.58	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.18	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.09	17.94	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.60	27.03	57,844
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,752			
(MMPC std)*	62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	1.04 56.20			
ERM Edegel		46.55	29.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.35 0.44			
ERM Edegel 2		46.55	25.08	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	128			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.35 0.44			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

F-OPE-007_V3

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN