

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **16/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.86	48.23	151,013.48
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,911			
(MMPC std)*	209			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.21	16.65
Cámara de Válvulas XV 10003		47.10	22.51
Cámara de Válvulas XV 10008		46.42	26.20
Trampa de Recepción [1]		46.42	26.48

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.34	18.52	17,680
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.02	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.47	9.09	5,414
ERP Carretera Central (50/10)		46.58	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		46.40	9.49	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.49	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.04	2.99	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.45	4.27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.02	4.40	
ERP Surco (50/5)		47.35	4.04	
ERP Surco (50/10)		47.07	9.14	
ERP R. Prialé (50/10)		46.42	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)		47.40	9.01	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.04	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.94	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.49	27.06	58,215
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,442			
(MMPC std)*	51			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	56.50		
ERM Edegel		46.41	29.55	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.32	0.47		
ERM Edegel 2		46.45	25.63	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN