

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **14/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.81	43.01	267,597.97
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9,042		
(MMPC std)*		319		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		42.97	17.11
Cámara de Válvulas XV 10003		41.85	22.31
Cámara de Válvulas XV 10008		40.82	25.42
Trampa de Recepción [1]		40.63	26.66

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.61	18.45	19,584
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.62	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		40.93	8.98	6,047
ERP Carretera Central (50/10)		41.21	8.45	
ERP Gambetta (50/10)		40.61	9.46	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.46	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		42.81	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.72	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.62	4.34	
ERP Surco (50/5)		41.97	4.07	
ERP Surco (50/10)		41.71	8.90	
ERP R. Prialé (50/10)		40.92	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		42.12	9.00	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.19	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		41.59	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.62	27.02	57,853
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,946		
(MMPC std)*		69		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	65.24	
ERM Edegel		40.86	29.79	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		368		
(MMPC std)*		13		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.29	0.44	
ERM Edegel 2		40.91	24.55	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		207		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.88	0.07	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN