

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/03/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.01	48.20	239,638.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,504			
(MMPC std)*	300			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.15	20.02
Cámara de Válvulas XV 10003		46.83	23.27
Cámara de Válvulas XV 10008		45.42	25.89
Trampa de Recepción [1]		45.33	26.50

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.27	18.46	20,974
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.63	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		45.58	9.03	6,376
ERP Carretera Central (50/10)		46.00	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		45.33	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.00	2.98	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.39	4.26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.63	4.34	
ERP Surco (50/5)		46.89	4.09	
ERP Surco (50/10)		46.60	8.93	
ERP R. Prialé (50/10)		45.58	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		47.14	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.08	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.44	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.36	27.06	58,027
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,886			
(MMPC std)*	67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	57.59		
ERM Edegel		45.43	29.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.26	0.47		
ERM Edegel 2		45.47	24.98	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	174			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre L. Guillen

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN