



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.80	47.55	183,593.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,391			
(MMPC std)*	190			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	47.56	23.10
Cámara de Válvulas XV 10003	46.67	25.54
Cámara de Válvulas XV 10008	46.43	28.11
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	46.71	28.15

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.51	18.61	15,584
ERP Maquinarias (19/10)	18.61	9.51	
ERP Maquinarias (19/5)	18.61	4.40	
ERP El Agustino (50/10)	46.42	9.05	3,255
ERP Carretera Central (50/10)	46.74	8.86	
ERP Gambetta (50/10)	46.74	9.67	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.67	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.45	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.62	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.51	4.40	
ERP Surco (50/5)	46.98	4.38	
ERP Surco (50/10)	46.72	9.59	
ERP R. Prialé (50/10)	46.27	9.17	
ERP Pachacútec (50/10)	46.93	6.63	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.06	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.05	4.47	
ERP La Victoria (50/19)	46.59	18.25	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.

[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.25	27.48	33,855
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		933			
(MMPC std)*		33			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	18.57			
ERM Edegel			46.33	29.10	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.85	0.70			
ERM Edegel 2			46.37	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.03	0.00			

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre

D. Velasquez

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN