

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 29/03/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.80	47.33	306,372.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,893		
(MMPC std)*		279		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.31	20.35
Cámara de Válvulas XV 10003		46.02	24.68
Cámara de Válvulas XV 10008		44.60	27.63
Trampa de Recepción [1]		44.42	28.13

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.35	18.46	22,804
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.90	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.80	8.95	5,305
ERP Carretera Central (50/10)		45.60	8.76	
ERP Gambetta (50/10)		44.44	9.54	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.54	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.18	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.49	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.90	4.32	
ERP Surco (50/5)		46.05	4.33	
ERP Surco (50/10)		45.77	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)		44.77	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		46.32	8.87	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.37	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.95	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		45.61	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.12	27.37	69,379
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,703		
(MMPC std)*		60		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	89.56		
ERM Edegel		44.63	29.10	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.44		
ERM Edegel 2		44.66	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreW. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

29-03-2016 CALIDDA
Centro de Control