



Fecha: **01/03/2016** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.14	47.15	246,068.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,072			
(MMPC std)*	285			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.14	19.72
Cámara de Válvulas XV 10003	46.04	22.84
Cámara de Válvulas XV 10008	45.29	26.32
Trampa de Recepción [1]	45.31	27.20

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.19	18.52	18,945
ERP Maquinarias (19/10)	18.52	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)	18.52	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	45.35	8.98	5,066
ERP Carretera Central (50/10)	45.88	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	45.31	9.51	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.51	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.01	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.32	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.97	4.29	
ERP Surco (50/5)	46.22	4.32	
ERP Surco (50/10)	45.95	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)	45.23	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.38	8.28	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.95	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	45.81	18.09	

**[1]** Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.38	27.38	59,672
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,792			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	63.86			
ERM Edegel			45.25	28.14	15636.02
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		592			
(MMPC std)*		21			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	89.39	0.70			
ERM Edegel 2			45.28	24.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		333			
(MMPC std)*		12			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.96	0.00			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Firma

Nombre D. Velasquez

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN