

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 26/03/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.15	47.36	173,393.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	3,825			
(MMPC std)*	135			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.37	26.22
Cámara de Válvulas XV 10003		46.54	25.59
Cámara de Válvulas XV 10008		46.33	28.04
Trampa de Recepción [1]		46.59	19.17

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.41	18.59	14,547
ERP Maquinarias (19/10)		18.59	9.43
ERP Maquinarias (19/5)		18.59	3.74
ERP El Agustino (50/10)		46.30	9.05	3,042
ERP Carretera Central (50/10)		46.58	8.78
ERP Gambetta (50/10)		46.60	9.58
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.58	4.51
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.26	3.05
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.51	4.13
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.43	4.37
ERP Surco (50/5)		46.85	4.32
ERP Surco (50/10)		46.59	9.57
ERP R. Prialé (50/10)		46.15	9.17
ERP Pachacútec (50/10)		46.79	6.62
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.94	4.07
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	4.49
ERP La Victoria (50/19)		46.46	18.21

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.04	27.37	39,138
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	203			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	25.91		
ERM Edegel		46.22	29.11	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	0.67		
ERM Edegel 2		46.26	24.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN