

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 08/03/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.91	47.31	253,904.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,861		
(MMPC std)*		242		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.34	21.50
Cámara de Válvulas XV 10003	46.25	23.58
Cámara de Válvulas XV 10008	45.42	26.80
Trampa de Recepción [1]	45.40	27.48

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.28	18.51	20,365
ERP Maquinarias (19/10)	18.54	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)	18.54	3.74	
ERP El Agustino (50/10)	45.51	9.01	5,743
ERP Carretera Central (50/10)	46.09	8.70	
ERP Gambetta (50/10)	45.41	9.52	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.52	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.22	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.41	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.97	4.33	
ERP Surco (50/5)	46.41	4.37	
ERP Surco (50/10)	46.13	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)	45.43	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.53	8.28	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.14	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.00	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.44	27.38	59,829
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,594		
(MMPC std)*		56		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.53		
ERM Edegel		45.43	29.12	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.73		
ERM Edegel 2		45.45	24.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreD. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

08-03-2016 CALIDDA
Centro de Control