



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 05/03/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.74	47.34	239,519.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,121			
(MMPC std)*	251			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.33	22.55
Cámara de Válvulas XV 10003		46.27	23.43
Cámara de Válvulas XV 10008		45.58	26.53
Trampa de Recepción [1]		45.59	27.38

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.51	18.61	17,905
ERP Maquinarias (19/10)		18.61	8.92	
ERP Maquinarias (19/5)		18.61	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		45.60	8.97	6,028
ERP Carretera Central (50/10)		46.17	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		45.59	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.23	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.60	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.92	4.35	
ERP Surco (50/5)		46.45	4.35	
ERP Surco (50/10)		46.17	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		45.51	9.01	
ERP Pachacútec (50/10)		46.53	8.29	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.25	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.04	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.63	27.39	59,832
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,598			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.83		
ERM Edegel		45.55	29.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.41		
ERM Edegel 2		45.58	24.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN