



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 16/03/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.19	47.32	257,732.68
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,101			
(MMPC std)*	251			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.32	25.72
Cámara de Válvulas XV 10003		46.21	24.73
Cámara de Válvulas XV 10008		45.42	27.13
Trampa de Recepción [1]		45.41	27.88

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.27	18.47	23,030
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	4.36	
ERP El Agustino (50/10)		45.50	8.97	5,080
ERP Carretera Central (50/10)		46.08	8.72	
ERP Gambetta (50/10)		45.43	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.48	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.18	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.42	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.32	
ERP Surco (50/5)		46.37	4.34	
ERP Surco (50/10)		46.09	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)		45.36	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		46.48	8.92	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.11	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		45.95	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.44	27.40	60,085
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,576			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	64.15		
<b>ERM Edegel</b>		45.40	29.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.70		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.44	24.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN