

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓNFecha: **21/03/2016** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.82	47.33	221,306.97
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,474			
(MMPC std)*	193			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.33	24.47
Cámara de Válvulas XV 10003		46.39	25.04
Cámara de Válvulas XV 10008		45.73	27.45
Trampa de Recepción [1]		45.77	27.99

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.64	18.50	19,598
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.80	8.99	4,527
ERP Carretera Central (50/10)		46.26	8.82	
ERP Gambetta (50/10)		45.80	9.52	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.52	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.21	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.77	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.31	
ERP Surco (50/5)		46.58	4.35	
ERP Surco (50/10)		46.31	9.54	
ERP R. Prialé (50/10)		45.68	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.65	8.89	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.41	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.17	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.87	27.42	59,954
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,530			
(MMPC std)*	54			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.24		
ERM Edegel		45.70	29.12	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.70		
ERM Edegel 2		45.73	24.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**Nombre **E. Hidalgo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN