

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/03/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.82	47.33	265,479.80
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,328		
(MMPC std)*		259		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.33	24.33
Cámara de Válvulas XV 10003	46.19	23.41
Cámara de Válvulas XV 10008	45.38	26.79
Trampa de Recepción [1]	45.34	27.66

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.24	18.53	20,533
ERP Maquinarias (19/10)	18.53	9.02	
ERP Maquinarias (19/5)	18.53	3.76	
ERP El Agustino (50/10)	45.45	9.00	5,294
ERP Carretera Central (50/10)	46.03	8.72	
ERP Gambetta (50/10)	45.34	9.41	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.41	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.20	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.37	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.02	4.26	
ERP Surco (50/5)	46.35	4.34	
ERP Surco (50/10)	46.07	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)	45.36	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)	46.47	8.93	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.08	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	45.93	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.38	27.39	59,943
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,628		
(MMPC std)*		58		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.83		
ERM Edegel		45.38	29.10	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.41		
ERM Edegel 2		45.40	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		153		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014Página 1 de 1

09-03-2016 CALIDDA  
Centro de Control