

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 10/03/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.80	47.34	246,914.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,257			
(MMPC std)*	256			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.32	23.41
Cámara de Válvulas XV 10003		46.23	23.11
Cámara de Válvulas XV 10008		45.50	26.85
Trampa de Recepción [1]		45.51	27.67

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.42	18.57	18,057
ERP Maquinarias (19/10)		18.57	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.57	4.34	
ERP El Agustino (50/10)		45.56	9.00	5,381
ERP Carretera Central (50/10)		46.12	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		45.52	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.19	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.52	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.28	
ERP Surco (50/5)		46.43	4.33	
ERP Surco (50/10)		46.15	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)		45.45	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)		46.51	8.93	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.19	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.01	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.54	27.40	59,803
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,633			
(MMPC std)*	58			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.53		
ERM Edegel		45.48	29.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.76		
ERM Edegel 2		45.51	24.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	107			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN