

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **30/03/2016** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.59	47.32	256,350.17
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,797			
(MMPC std)*	275			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.31	19.87
Cámara de Válvulas XV 10003		46.22	24.44
Cámara de Válvulas XV 10008		45.44	27.63
Trampa de Recepción [1]		45.41	28.19

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.26	18.51	22,227
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	8.87	.
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.74	.
ERP El Agustino (50/10)		45.52	9.01	4,523
ERP Carretera Central (50/10)		46.07	8.73	.
ERP Gambetta (50/10)		45.41	9.55	.
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.55	4.54	.
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.15	3.04	.
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.42	4.08	.
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.87	4.30	.
ERP Surco (50/5)		46.38	4.35	.
ERP Surco (50/10)		46.10	9.50	.
ERP R. Prialé (50/10)		45.41	9.12	.
ERP Pachacútec (50/10)		46.49	8.87	.
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.13	4.01	.
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.49	.
ERP La Victoria (50/19)		45.95	18.03	.

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.41	27.39	59,756
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,670			
(MMPC std)*	59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	64.06		
ERM Edegel		45.43	29.12	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	0.70		
ERM Edegel 2		45.46	24.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN