



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 23/03/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.11	47.44	254,223.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,755			
(MMPC std)*	239			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.43	21.35
Cámara de Válvulas XV 10003		46.40	24.87
Cámara de Válvulas XV 10008		45.37	27.37
Trampa de Recepción [1]		45.17	27.87

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.15	18.51	21,927
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.52	8.98	4,627
ERP Carretera Central (50/10)		46.11	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		45.20	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.28	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.27	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.29	
ERP Surco (50/5)		46.50	4.35	
ERP Surco (50/10)		46.21	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)		45.42	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		46.67	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.13	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.06	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.74	27.35	78,920
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,747			
(MMPC std)*	62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	114.80		
ERM Edegel		45.40	29.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	12			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.41		
ERM Edegel 2		45.43	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN