

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 12/03/2016Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.47	47.34	235,153.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,000		
(MMPC std)*		247		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.32	24.87
Cámara de Válvulas XV 10003	46.32	24.23
Cámara de Válvulas XV 10008	45.72	26.96
Trampa de Recepción [1]	45.74	27.77

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.63	18.53	19,757
ERP Maquinarias (19/10)	18.53	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.53	4.37	
ERP El Agustino (50/10)	45.78	8.99	4,832
ERP Carretera Central (50/10)	46.28	8.79	
ERP Gambetta (50/10)	45.75	9.59	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.59	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.23	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.75	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.35	
ERP Surco (50/5)	46.56	4.34	
ERP Surco (50/10)	46.28	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)	45.65	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)	46.60	8.73	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.41	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.99	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.15	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.78	27.38	59,860
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,537		
(MMPC std)*		54		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	(1.09)	63.77		
ERM Edegel		45.70	29.16	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	0.44		
ERM Edegel 2		45.73	24.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	(0.16)		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreL.Guillen

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia:06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

13-03-2016 CALIDDA
Centro de Control