

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **31/03/2016** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.18	47.13	303,686.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,571			
(MMPC std)*	303			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.10	23.09
Cámara de Válvulas XV 10003	45.84	24.06
Cámara de Válvulas XV 10008	44.51	27.32
Trampa de Recepción [1]	44.44	28.25

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.25	18.41	25,016
ERP Maquinarias (19/10)	18.41	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)	18.41	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	44.69	8.96	5,326
ERP Carretera Central (50/10)	45.45	8.77	
ERP Gambetta (50/10)	44.47	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.16	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.96	3.04	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.45	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.13	4.35	
ERP Surco (50/5)	45.89	4.34	
ERP Surco (50/10)	45.60	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)	44.62	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.14	8.86	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.24	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	45.44	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.41	27.40	59,860
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,805			
(MMPC std)*		64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	66.71			
ERM Edegel			44.53	29.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.85	0.44			
ERM Edegel 2			44.55	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		298			
(MMPC std)*		11			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.96	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Nombre	W. Torres
--------	-----------

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE..

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN