



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 15/03/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.98	47.34	242,496.90
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,010			
(MMPC std)*	248			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.33	22.89
Cámara de Válvulas XV 10003		46.26	24.71
Cámara de Válvulas XV 10008		45.51	27.13
Trampa de Recepción [1]		45.49	27.65

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.39	18.54	20,202
ERP Maquinarias (19/10)		18.54	9.04	
ERP Maquinarias (19/5)		18.54	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.60	9.02	4,555
ERP Carretera Central (50/10)		46.14	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		45.49	9.54	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.54	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.20	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.50	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.04	4.29	
ERP Surco (50/5)		46.44	4.35	
ERP Surco (50/10)		46.17	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)		45.48	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)		46.54	6.71	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.21	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.03	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.48	27.33	64,092
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,591			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	(1.12)	74.96		
ERM Edegel		45.50	29.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	0.70		
ERM Edegel 2		45.54	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	(0.16)		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre L.Guillen

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN