



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 17/03/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

| LOCACION | | PARAMETRO OPERATIVOS | | |
|--|--------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Presión entrada (barg) | Presión salida (barg) | Caudal Sm3 / h |
| City Gate | | 92.45 | 47.33 | 267,322.28 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 11,221 | | | |
| (MMPC std)* | 396 | | | |

2. GASODUCTO TRONCAL

| LOCACION | | PARAMETRO OPERATIVOS | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------|
| | | Presión (barg) | Temperatura °C |
| Trampa de Lanzamiento [1] | | 47.32 | 22.09 |
| Cámara de Válvulas XV 10003 | | 46.22 | 24.75 |
| Cámara de Válvulas XV 10008 | | 45.38 | 27.14 |
| Trampa de Recepción [1] | | 45.31 | 27.68 |

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

| LOCACION | | PARAMETRO OPERATIVOS | | |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Presión entrada (barg) | Presión salida (barg) | Caudal sm3 / h |
| ERP Maquinarias (50/19) | | 45.22 | 18.51 | 21,153 |
| ERP Maquinarias (19/10) | | 18.51 | 9.09 | |
| ERP Maquinarias (19/5) | | 18.51 | 3.76 | |
| ERP El Agustino (50/10) | | 45.48 | 9.00 | 5,130 |
| ERP Carretera Central (50/10) | | 46.06 | 8.73 | |
| ERP Gambetta (50/10) | | 45.33 | 9.41 | |
| ERP Gambetta (10/5) [1] | | 9.41 | 4.49 | |
| ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5) | | 47.19 | 3.03 | |
| ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02) | | 45.36 | 4.07 | |
| ERP Omicrón (10/5) [2] | | 9.09 | 4.25 | |
| ERP Surco (50/5) | | 46.37 | 4.35 | |
| ERP Surco (50/10) | | 46.09 | 9.56 | |
| ERP R. Prialé (50/10) | | 45.34 | 9.10 | |
| ERP Pachacútec (50/10) | | 46.49 | 8.94 | |
| ERP Parques del Agustino (50/5) | | 44.07 | 4.07 | |
| ERP Mochica (10/5) [3] | | 9.00 | 4.49 | |
| ERP La Victoria (50/19) | | 45.94 | 18.10 | |

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

| LOCACION | | PARAMETRO OPERATIVOS | | |
|--|-----------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Presión entrada (barg) | Presión salida (barg) | Caudal Sm3 / h |
| ERM Etevensa | | 44.23 | 27.37 | 65,499 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 1,616 | | | |
| (MMPC std)* | 57 | | | |
| Presión Diferencial Filtros | AB (mbar) | CD (mbar) | | |
| | 0.00 | 78.29 | | |
| ERM Edegel | | 45.36 | 29.11 | 0.00 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 0 | | | |
| (MMPC std)* | 0 | | | |
| Presión Diferencial Filtros | AB (mbar) | B (mbar) | | |
| | 0.82 | 0.73 | | |
| ERM Edegel 2 | | 45.40 | 24.45 | 0.00 |
| Volumen entregado del día anterior (Mm3 std) | 0 | | | |
| (MMPC std)* | 0 | | | |
| Presión Diferencial Filtros | AB (mbar) | B (mbar) | | |
| | 2.00 | 0.00 | | |

5. EVENTOS OPERATIVOS

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN