

Fecha: **27/05/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.72	49.04	233,003.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,550			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.99	18.51
Cámara de Válvulas XV 10003	45.94	18.14
Cámara de Válvulas XV 10008	42.83	20.43
Trampa de Recepción	42.87	24.20

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.74	18.02	22,163
ERP Maquinarias (19/10)	18.02	9.22	
ERP Maquinarias (19/5)	18.02	3.80	
ERP El Agustino (50/10)	42.81	8.96	6,495
ERP Carretera Central (50/10)	42.92	8.78	
ERP Gambetta (50/10)	42.73	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.22	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.97	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	42.91	4.20	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.22	4.14	
ERP Surco (50/5)	44.60	3.99	
ERP Surco (50/10)	44.12	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)	42.86	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)	46.34	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.26	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	43.69	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.25	27.33	44,200
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		393			
(MMPC std)*		14			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	32.32			
ERM Edegel			42.75	30.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.38			
ERM Edegel 2			42.81	24.81	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		141			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.88	1.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálida

Firma:

Nombre: E. Beretta

Revisión - Cálida

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN