

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 30/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.74	49.16	258,002.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,725		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.11	18.79
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.52	17.60
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.66	19.31
Trampa de Recepción		41.67	23.97	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.42	17.95	28,413
ERP Maquinarias (19/10)		17.95	9.18	
ERP Maquinarias (19/5)		17.95	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		41.64	8.96	7,243
ERP Carretera Central (50/10)		41.88	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		41.54	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.05	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.69	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.18	4.10	
ERP Surco (50/5)		43.75	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.21	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)		41.71	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)		45.94	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.09	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		42.69	17.99	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.05	27.37	44,207
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,059		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	32.53		
ERM Edegel		41.58	30.34	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.35		
ERM Edegel 2		41.65	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		325		
(MMPC std)*		11		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: W. Torres		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN