

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 13/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.97	48.96	197,382.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4,693		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.94	17.07
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.75	19.24
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.03	21.31
Trampa de Recepción		45.29	24.60	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.04	18.04	22,133
ERP Maquinarias (19/10)		18.04	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		18.04	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		44.86	8.99	6,640
ERP Carretera Central (50/10)		44.96	9.04	
ERP Gambetta (50/10)		45.23	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.30	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.27	4.20	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.13	4.07	
ERP Surco (50/10)		45.75	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		44.92	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)		47.07	9.20	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.43	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		45.46	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.70	27.28	43,906
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,014		
(MMPC std)*		36		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	29.62		
ERM Edegel		44.86	30.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.70		
ERM Edegel 2		44.93	24.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.11		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN