

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 19/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.74	48.91	197,778.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,983		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.88	19.82
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.41	18.79
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.37	20.83
Trampa de Recepción		44.45	24.70	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.24	18.11	23,612
ERP Maquinarias (19/10)		18.11	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		18.11	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		44.27	8.96	6,377
ERP Carretera Central (50/10)		44.24	8.89	
ERP Gambetta (50/10)		44.38	9.17	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.17	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.83	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.46	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.58	4.03	
ERP Surco (50/10)		45.18	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		44.30	8.78	
ERP Pachacútec (50/10)		46.75	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.80	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		44.86	18.03	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.84	27.33	44,147
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,034		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.15	30.62		
ERM Edegel		44.28	30.22	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.58	0.67		
ERM Edegel 2		44.35	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		248		
(MMPC std)*		9		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	-0.01		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: Fabio Rodriguez		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN