

Fecha: **25/05/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.42	48.95	271,715.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,639			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.87	19.30
Cámara de Válvulas XV 10003	44.99	17.48
Cámara de Válvulas XV 10008	40.69	19.51
Trampa de Recepción	40.65	24.16

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	40.46	17.94	27,091
ERP Maquinarias (19/10)	17.94	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)	17.94	3.81	
ERP El Agustino (50/10)	40.71	8.96	7,211
ERP Carretera Central (50/10)	40.99	8.69	
ERP Gambetta (50/10)	40.51	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.22	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.89	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	40.71	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.21	4.09	
ERP Surco (50/5)	42.98	4.02	
ERP Surco (50/10)	42.42	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)	40.80	8.77	
ERP Pachacútec (50/10)	45.40	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)	40.11	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	41.85	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			39.99	27.36	44,467
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,059			
(MMPC std)*		37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	33.97			
ERM Edegel			40.63	30.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.35			
ERM Edegel 2			40.70	24.70	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		145			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	1.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálida

Firma:

Nombre: E. Beretta

Revisión - Cálida

Firma:

Nombre:

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN