

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 10/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.51	48.93	253,940.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,074		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.87	19.47
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.74	17.21
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.78	20.02
Trampa de Recepción		42.98	25.02	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.61	17.93	29,207
ERP Maquinarias (19/10)		17.93	9.16	
ERP Maquinarias (19/5)		17.93	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		42.68	8.99	7,564
ERP Carretera Central (50/10)		42.92	8.87	
ERP Gambetta (50/10)		42.94	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.82	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.93	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.16	4.06	
ERP Surco (50/5)		44.41	4.11	
ERP Surco (50/10)		43.93	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		42.73	8.76	
ERP Pachacútec (50/10)		46.14	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.17	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.52	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.36	27.34	44,023
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,047		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	31.50		
ERM Edegel		42.69	30.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.44		
ERM Edegel 2		42.73	24.69	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		226		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: W. Torres - M. Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN