

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 17/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.13	49.04	245,140.22
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,025		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.99	20.85
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.78	19.16
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.57	20.82
Trampa de Recepción		42.72	24.72	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.41	17.96	27,174
ERP Maquinarias (19/10)		17.96	9.17	
ERP Maquinarias (19/5)		17.96	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		42.49	8.99	7,190
ERP Carretera Central (50/10)		42.61	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		42.69	9.14	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.14	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.94	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.71	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.17	4.07	
ERP Surco (50/5)		44.34	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.84	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)		42.54	8.75	
ERP Pachacútec (50/10)		46.18	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.97	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		43.38	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.12	27.35	43,613
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,044		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	31.18		
ERM Edegel		42.48	30.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.38		
ERM Edegel 2		42.54	24.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		129		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN