

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>05/05/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		97.25	48.76	193,624.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,218		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>	
		Trampa de Lanzamiento	48.74	16.04
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.57	17.10
		Cámara de Válvulas XV 10008	44.94	21.06
	Trampa de Recepción	45.14	25.03	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		44.91	18.15	22,478
ERP Maquinarias (19/10)		18.15	9.23	
ERP Maquinarias (19/5)		18.15	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.84	9.02	6,531
ERP Carretera Central (50/10)		44.82	8.77	
ERP Gambetta (50/10)		45.11	9.28	
ERP Gambetta (10/5) <b>[1]</b>		9.28	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.72	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.11	4.08	
ERP Omicrón (10/5) <b>[2]</b>		9.23	4.18	
ERP Surco (50/5)		45.94	4.10	
ERP Surco (50/10)		45.57	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)		44.83	8.78	
ERP Pachacútec (50/10)		46.88	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.36	4.06	
ERP Mochica (10/5) <b>[3]</b>		9.02	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		45.30	18.09	
<b>[1]</b> Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. <b>[2]</b> Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. <b>[3]</b> Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		44.53	27.37	43,678
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,052		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	29.17		
<b>ERM Edegel</b>		44.83	30.20	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		473		
(MMPC std)*		17		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.35		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.89	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Hidalgo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN