

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 04/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.64	48.84	218,353.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,024		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento	48.82	16.24	
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.22	16.56	
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.04	20.78	
Trampa de Recepción	44.22	25.12		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
	ERP Maquinarias (50/19)	43.94	17.99	26,239
	ERP Maquinarias (19/10)	17.99	9.18	
	ERP Maquinarias (19/5)	17.99	3.82	
	ERP El Agustino (50/10)	43.87	8.98	7,922
	ERP Carretera Central (50/10)	43.99	8.58	
	ERP Gambetta (50/10)	44.19	9.30	
	ERP Gambetta (10/5) [1]	9.30	4.02	
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.78	2.96	
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.19	4.06	
	ERP Omicrón (10/5) [2]	9.18	4.03	
	ERP Surco (50/5)	45.30	4.10	
	ERP Surco (50/10)	44.88	9.39	
	ERP R. Prialé (50/10)	43.93	8.76	
	ERP Pachacútec (50/10)	46.57	9.18	
	ERP Parques del Agustino (50/5)	43.43	4.04	
	ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.94	
	ERP La Victoria (50/19)	44.54	18.02	
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.62	27.36	43,982
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,031		
(MMPC std)*		36		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	30.59		
ERM Edegel		43.91	28.57	16,059
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		200		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	102.96		
ERM Edegel 2		43.97	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		85		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.07		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN