

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 01/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.35	49.09	184,741.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,762		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		49.07	15.49
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.95	16.48
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.53	21.03
	Trampa de Recepción		45.77	25.26
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		45.52	18.26	22,723
ERP Maquinarias (19/10)		18.26	9.35	
ERP Maquinarias (19/5)		18.26	4.15	
ERP El Agustino (50/10)		45.39	9.07	6,725
ERP Carretera Central (50/10)		45.30	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		45.73	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.30	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.06	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.75	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.35	4.10	
ERP Surco (50/5)		46.46	4.10	
ERP Surco (50/10)		46.10	9.42	
ERP R. Prialé (50/10)		45.39	8.78	
ERP Pachacútec (50/10)		47.26	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.96	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		45.84	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		45.17	27.38	43,809
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,017		
(MMPC std)*		36		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	28.94		
ERM Edegel		45.41	30.31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.38		
ERM Edegel 2		45.47	24.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: C. Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN