

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>		
Fecha: <b>09/05/2013</b>	Hora: <b>06:00</b>					
<b>1. CITY GATE</b>						
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
City Gate		97.68	49.15	229,746.72		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,703				
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>			
		Trampa de Lanzamiento	49.11	14.33		
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.23	16.18		
		Cámara de Válvulas XV 10008	43.53	20.38		
	Trampa de Recepción	43.76	25.04			
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>		
		ERP Maquinarias (50/19)	43.47	18.00	25,555	
		ERP Maquinarias (19/10)	18.00	9.19		
		ERP Maquinarias (19/5)	18.00	3.79		
		ERP El Agustino (50/10)	43.43	9.00	6,771	
		ERP Carretera Central (50/10)	43.64	8.85		
		ERP Gambetta (50/10)	43.70	9.24		
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.24	4.03		
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.09	2.96		
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.72	4.06		
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.19	4.04		
		ERP Surco (50/5)	45.02	4.02		
		ERP Surco (50/10)	44.57	9.38		
		ERP R. Prialé (50/10)	43.45	8.77		
		ERP Pachacútec (50/10)	46.61	9.19		
		ERP Parques del Agustino (50/5)	42.92	4.03		
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	3.95		
		ERP La Victoria (50/19)	44.17	18.03		
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>						
	<b>LOCACION</b>	<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>				
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>		
		<b>ERM Etevensa</b>		43.19	27.27	42,878
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		975		
		(MMPC std)*		34		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
			0.00	29.11		
		<b>ERM Edegel</b>		43.41	30.24	0
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			0.53	0.38		
		<b>ERM Edegel 2</b>		43.47	24.52	0.00
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
		(MMPC std)*		0		
		Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
			1.92	0.07		
		<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
		<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<div><b>Elaboración - Cálidda</b></div> <div>Firma:</div> <div>Nombre: M. Salcedo - W. Torres</div>		<div><b>Revisión - Cálidda</b></div> <div>Firma:</div> <div>Nombre:</div>	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN